



ТОО «Базис Ойл»
Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 100-9,
Тел. / Факс: +7 (705) 700 7017
E-mail: bazis_oil@bk.ru

Химическая лаборатория
Атырауская область
г. Кульсары
Промзона, 47
E-mail: lab@bazisoil.kz

**Свидетельство об оценки состояния измерений
в химической лаборатории
№ 277 от 11.01.2022г.**

Спецификация качества

Мазут топочный 100, 1%, малозольный, 25⁰С

На соответствие требованиям: ТР ТС 013/2011 (ГОСТ 10585)

Код ТН ВЭД 2710 19 620 1

Декларация о соответствии: ЕАЭС KZ 7500441.13.12.00511 от 01.03.2022г.

№ п/п	Наименование показателя	НД на методы испытаний	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 31392		Не норм-тся
2	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 31392		Не норм-тся
3	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477		1,0
4	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 32139	1,0	1,0
5	Температура вспышки в открыт. тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	90	110
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356		80
7	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287		25
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307		Отсутствие
9	Температура начала кипения, °С, не ниже	СТ РК 2423		200
10	Выход при 350 ⁰ С, % об, не более	СТ РК 2423		17
11	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461		0,05
12	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370		1,0
13	Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С, мм ⁰ /с, не более	ГОСТ 31391		50,0
14	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	ГОСТ 33198	10	10
15	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	ГОСТ 21261		39900

Технолог

Канаев Е.